

Отчет об исполнении
Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ "Лянторской СОШ №5",
выданное ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе

№, дата предписания (плана-задания)	№ нарушения	Нарушение	Исполнено/не исполнено	Меры по устранению нарушений (указать, какая работа проведена по устранению данного нарушения)	Сроки выполнения мероприятий, ответственные за исполнение
№ 60 от 22.03.2024	1	Отсутствуют перегородки между писсуарами в санузле для мальчиков на 3 этаже, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи".	исполнено	Заключен контракт от 10.04.2024 № 21/24 на поставку перегородок для писсуаров. Проведена установка перегородок для писсуаров.	зам.директора Хакимова Т.А.
	2	Устранить дефекты отделки (стены,потолок) в гимнастическом зале п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи".	исполнено	Устранены дефекты отделки (стены,потолок) в гимнастическом зале собственными силами в рамках текущего ремонта.	зам.директора Хакимова Т.А.
	3	Дезинфицирующие средства разводить и применять согласно инструкции по их применению в соответствии с п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи".	исполнено	Протокол лабораторных исследований № 12313.24 от 18.04.2024г.	зам.директора Хакимова Т.А.



Директор школы

Л.Г. Емелева