

№, дата предписания (плана-задания)	№ нарушения
№ 66 от 31.07.2023	1
	2
	3

Отчет за о выполнении

Нарушение	Исполнено/не исполнено
<p>Не обеспечено отделение помещений библиотеки от коридора в здании II степени огнестойкости , противопожарными перегородками 1-го типа. По факту отсутствует противопожарная дверь, с установленным пределом огнестойкости.</p>	<p>Исполнено</p>
<p>Лица ответственные за пожарную безопасность на объекте защиты, назначенные в соответствии с приказом МБОУ «Лянторская СОШ №5» от 30.08.2022 №915, не обучены по дополнительным профессиональным программам в области пожарной</p>	<p>Исполнено</p>
<p>Не обеспечено обслуживание огнезащитных устройств огнезадерживающих устройств (противопожарных клапанов) системы вентиляции объекта защиты</p>	<p>Исполнено</p>

преписаний Госпожнадзора

Меры по устранению нарушений (указать, какая работа проведена по устранению данного нарушения)	Необходимая сумма средств (тыс. рублей)
Контракт от 02.08.2023 № 55/23	32700,00
Приказ от 01.08.2023 № 728	
Контракт от 25.08.2023 № 56/23	49680,00

Объем и источник выделенных средств (тыс. рублей)	Сроки выполнения мероприятий, ответственные за исполнение
Собственные средства	Заместитель директора Хакимова Т.А.
	Заместитель директора Хакимова Т.А.
Собственные средства	Заместитель директора Хакимова Т.А.