

**План мероприятий**  
**по Предписанию об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ "Лянторской СОШ №5",**  
**выданное ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе**

№, дата предписания (плана-задания)	№ нарушения	Нарушение	Срок исполнения	Меры по устранению нарушений	Ответственные за исполнение
№ 60 от 22.03.2024	1	Отсутствуют перегородки между писсуарами в санузле для мальчиков на 3 этаже, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи".	до 30.08.2024г.	Установка перегородок между писсуарами собственными силами в рамках текущего ремонта за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Заместитель директора Хакимова Т.А,
	2	Устранить дефекты отделки (стены,потолок) в гимнастическом зале п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи".	до 30.08.2024г.	Устранение дефектов отделки(стены,потолок) в гимнастическом зале собственными силами в рамках текущего ремонта.	Заместитель директора Хакимова Т.А,
	3	Дезинфицирующие средства разводить и применять согласно инструкции по их применению в соответствии с п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи".	до 26.04.2024г.	Повторная сдача лабораторных исследований (дезинфицирующий раствор) в ФБУЗ "ЦГ и Э в г.Сургуте и Сургутском районе,в г.Когалыме.	Заместитель директора Хакимова Т.А,



Л.Г.Емелева