

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о  
предостережении в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, ПМ  
№ 86230061000207046568 от 31.07.2023, QR-код



## **МЧС РОССИИ**

### **Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.  
Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@86.mchs.gov.ru

### **Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.  
Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

### **Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району)**

628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 40,  
тел. 8(3462) 22-50-42, E-mail: ondsr@86.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

## **Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований**

от «31» июля 2023 г. № 66

### **1. МБОУ «Лянторская СОШ №5» ИНН: 8623002794**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации  
(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

### **2. При осуществлении:**

Федерального государственного пожарного надзора, проводимого на основании  
Федерального закона от 11.08.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации»:

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в  
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

по итогам проведения профилактического визита на объекте защиты – здание  
школы, расположенной по адресу: Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкр, стр. 26,  
эксплуатируемой МБОУ «Лянторская СОШ №5» установлены признаки нарушения  
обязательных требований:

1) Не обеспечено отделение помещений библиотеки от коридора в здании II  
степеней огнестойкости, противопожарными перегородками 1-го типа. По факту  
отсутствует противопожарная дверь, с установленным пределом огнестойкости;

2) Лица ответственные за пожарную безопасность на объекте защиты, назначенные  
в соответствии с приказом МБОУ «Лянторская СОШ № 5» от 30.08.2022 № 915,  
не обучены по дополнительным профессиональным программам в области пожарной  
безопасности;

3) Не обеспечено обслуживание огнезадерживающих устройств (противопожарных  
клапанов) системы вентиляции объекта защиты.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее  
должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут  
привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих  
обязательных требований:

1) п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.  
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям»;

2) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

3) нарушение п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

---

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

### **ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагаю:

1) Рассмотреть данное предостережение.

2) В срок до **01.09.2023** принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты - здании школы, расположенной по адресу: Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкр., стр 26, эксплуатируемой МБОУ «Лянторская СОШ №5»

---


(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5) В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.

---

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инженер отделения госпожнадзора  
отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы (по Сургутскому району)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре



М.А. Клементьев

Клементьев Михаил Александрович, старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, тел. 8(3462) 22-50-42, электронный адрес: ondsr@86.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении решения в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года, « \_\_\_\_ » часов « \_\_\_\_ » минут

(адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись)

Телефон доверия: (3467) 39-77-77